



PALIVOVÝ KOMBINÁT ÚSTÍ
státní podnik
Hrbovická 2
CZ – 403 39 Chlumec

ke zveřejnění na profilu Zadavatele

Váš dopis č. j.:
Ze dne:

Číslo jednací: 2019/8538/PKÚ/NŘZ
Vyřizuje: Ing. Marcela Jančová
Telefon: +420 475 672 537
Chlumec: 12.07.2019

Počet listů: 2
Počet příloh: 0

2. Vysvětlení zadávací dokumentace

Identifikace veřejné zakázky

Název veřejné zakázky: „Komunikace u příkopu K“

Kód akce: A691

Druh a režim veřejné zakázky: veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce

Druh zadávacího řízení: otevřené řízení

Systémové číslo veřejné zakázky na profilu Zadavatele: P19V00000053

(dále jen „VZ“)

Identifikace Zadavatele

Palivový kombinát Ústí, státní podnik

Hrbovická 2, 403 39 Chlumec

IČO: 00007536, DIČ: CZ00007536

zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, sp. zn. AXVIII 433

zastoupen: Ing. Petrem Lencem, ředitelem státního podniku

(dále jen „Zadavatel“)

Dne 12. 7. 2019 obdržel Zadavatel prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (profilu Zadavatele) žádost o vysvětlení zadávací dokumentace (dále jen „žádost“), která byla podatelnou Zadavatele zaevidována pod č. j. 2019/8538/PKÚ. Žádost byla doručena Zadavateli v zákonné lhůtě stanovené v článku 9.2 zadávací dokumentace, ve které mají dodavatelé možnost vznášet dotazy.

Přesné znění žádosti dodavatele

Žádáme tímto o vysvětlení ZD výběrového řízení: „Komunikace u příkopu K“. Dotaz č. 1: Prosíme o vysvětlení k této zakázce. V technické zprávě je název objektu SO 01 Komunikace k příkopu K, kde je komunikace vedena kolmo k příkopu L. Na výkrese č. B2 je příkop „L“ vyznačen, příkop „K“ však nikoliv a výkres má název stavby SO 01 Komunikace u příkopu „F“. Prosím o vysvětlení zda je jen chyba v označení a kde se nachází příkop K.

Odpověď Zadavatele

K uvedenému dotazu Zadavatel uvádí:

1. Komunikace u příkopu K vede podél příkopu K. Příkop K je tedy příkop vedoucí souběžně s komunikací, který je např. v projektové dokumentaci (dále jen „PD“) ve výkresu C.1.2 - Situace zakreslen.

IČO: 00007536
DIČ: CZ00007536

Tel.: +420 475 671 111
Web: www.pku.cz

E-mail: pku@pku.cz
podatelna@pku.cz

ID datové schránky: bneuin8
Číslo účtu: 0001609491/0100



KM.

2. Příkop L se do příkopu K napojuje, jak je vidět v PD ve výkresu C.1.2 - Situace, a vede kolmo na příkop K i komunikaci.
3. V případě, že se v PD v textu technické zprávy (C.1.1), případně v označení výkresu, vyskytuje popis „příkop F“, jedná se o chybu. Správné označení je „příkop K“.

S pozdravem

PALIVOVÝ KOMBINÁT ÚSTÍ
STÁTNÍ PODNIK
Hrbovická 2, 403 39 CHLUMEC
-1-



Ing. Petr Lenc
ředitel
Palivový kombinát Ústí, státní podnik