

PALIVOVÝ KOMBINÁT ÚSTÍ**státní podnik**

Hrbovická 2

CZ – 403 39 Chlumec

k uveřejnění na profilu zadavatele (E-ZAK)

Váš dopis č. j.:

Ze dne:

Číslo jednací: 2019/14320/PKÚ/NŘZ

Vyřizuje: Bc. Kateřina Kovářová

Telefon: + 420 475 672 224

Chlumec: 28.11.2019

Počet listů: 1

Počet příloh: 0

IV. Vysvětlení zadávací dokumentace v souladu s ust. § 98 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále také „ZZVZ“)**Identifikace veřejné zakázky:**

název veřejné zakázky: „Rekonstrukce areálu Kohinoor I. etapa – stavební úpravy objektu správní budovy (jídlna)“

kód akce: **A1373**

druh a režim veřejné zakázky: veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce

druh zadávacího řízení: otevřená výzva k podání nabídek

systémové číslo veřejné zakázky na profilu zadavatele: **P19V00000097**

(dále jen „VZ“)

Identifikace zadavatele:

Palivový kombinát Ústí, státní podnik

Hrbovická 2, 403 39 Chlumec

IČO: 00007536, DIČ: CZ00007536

zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, sp. zn. AXVIII 433

zastoupen: Ing. Petrem Lencem, ředitelem státního podniku

(dále jen „zadavatel“)

Dne 26. 11. 2019 v 14:19 hod. obdržel zadavatel prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK žádost o vysvětlení zadávací dokumentace (dále jen „žádost“), která byla podatelnou zadavatele zaevidována dne 27. 11. 2019 pod č. j. 2019/14225/PKÚ.

IV. přesné znění žádosti dodavatele

„Posílám Vám opětovný dotaz ohledně oken. Dle Vaší odpovědi by měla být 3 okna plastová a odkazujete se na TZ a výpis prvků. Co se týče TZ, zde je specifikace oken v bodě 4.1.5, kde je uvedeno, že dřevohliníková budou dveře, ale okna budou plastová. Co se týče výpisu prvků, zde tato okna nejsou specifikována jako hliníková. Předem děkuji.“

VI. odpověď zadavatele

Tímto zadavatel konkretizuje odpověď týkající se hliníkových výplní otvorů:


1. Nové vchodové dveře mohou dodavatelé použít jak hliníkové, tak dřevohliníkové, podstatná je povrchová úprava hliníková a hlavně dodržení součinitele prostupu tepla celých dveří $U = 1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$.
2. Vnitřní okno označené o10 o rozměrech 2830 x 950 mm bude hliníkové, bílé barvy, zasklené izolačním trojsklem v počtu 2 ks.

IČO: 00007536
DIČ: CZ00007536Tel.: +420 475 671 111
Web: www.pku.czE-mail: pku@pku.cz
podatelna@pku.czID datové schránky: bneuin8
Číslo účtu: 0001609491/0100*Kal.*

3. Vnitřní okno označené o11 o rozměrech 1500 x 900 mm bude hliníkové, bílé barvy, zasklené izolačním dvojsklem v počtu 1 ks.

S pozdravem

PALIVOVÝ KOMBINÁT ÚSTÍ
STÁTNÍ PODNIK
Hrbovická 2, 403 39 CHLUMEC
-1-



Ing. Petra Šilhánová
první zástupce ředitele
Palivový kombinát Ústí, státní podnik