

PALIVOVÝ KOMBINÁT ÚSTÍ**státní podnik**

Hrbovická 2

CZ – 403 39 Chlumec

k uveřejnění na profilu zadavatele (E-ZAK)

Váš dopis č. j.:

Ze dne:

Číslo jednací: 2019/14447/PKÚ/NŘZ

Vyřizuje: Bc. Kateřina Kovářová

Telefon: + 420 475 672 224

Chlumec: 03.12.2019

Počet listů: 1

Počet příloh: 1

VI., VII. a VIII. Vysvětlení zadávací dokumentace v souladu s ust. § 98 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále také „ZZVZ“)**Identifikace veřejné zakázky:**název veřejné zakázky: „**Rekonstrukce areálu Kohinoor I. etapa – stavební úpravy objektu správní budovy (jidelna)**“kód akce: **A1373**

druh a režim veřejné zakázky: veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce

druh zadávacího řízení: otevřená výzva k podání nabídek

systémové číslo veřejné zakázky na profilu zadavatele: **P19V00000097**

(dále jen „VZ“)

Identifikace zadavatele:

Palivový kombinát Ústí, státní podnik

Hrbovická 2, 403 39 Chlumec

IČO: 00007536, DIČ: CZ00007536

zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, sp. zn. AXVIII 433

zastoupen: Ing. Petrem Lencem, ředitelem státního podniku

(dále jen „zadavatel“)

Dne 29. 11. 2019 v 12:00 hod. obdržel zadavatel prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK žádost o vysvětlení zadávací dokumentace (dále jen „žádost“), která byla podatelnou zadavatele zaevidována dne 2. 12. 2019 pod č. j. 2019/14445/PKÚ. Téhož dne 29. 11. 2019 v 14:28 hod. obdržel zadavatel VII. žádost, která byla podatelnou zadavatele zaevidována dne 2. 12. 2019 pod č. j. 2019/14444/PKÚ. Dne 2. 12. 2019 v 17:57 obdržel zadavatel VIII. žádost, která byla podatelnou zadavatele zaevidována dne 3. 12. 2019 pod č. j. 2019/14528/PKÚ/NŘZ.

VI. přesné znění žádosti dodavatele

„Dobrý den, máme dotaz k části slaboproud: Modulární patch panel – není uveden počet pozic pro moduly, dělá se maximálně 24 pozic. V rozpočtu je 10 ks dvozásuvek = potřeba 20 modulů v rozvaděči. Do požadovaného 1 ks panelu, je v rozpočtu uvedeno 48 modulů. Nevíme co znamená optický patch panel 0,5m, ale existuje 0,5m patch kabel. V projektové dokumentaci se mluví o stíněném FTP kabelu CAT6 a v rozpočtu jsou uvedeny nestíněné zásuvky UTP CAT5, není to chyba? Děkujeme.“

VIII. přesné znění žádosti dodavatele

„Dobrý den, měla bych otázku ohledně zásuvek. V PD se uvádí, že požadujete zásuvky s přepětovou ochranou, ve VV jsou však obyčejné (32 ks) Bohužel se jedná o veliký cenový rozdíl, proto Vás prosím o upřesnění. Moc děkuji.“

IČO: 00007536
DIČ: CZ00007536Tel.: +420 475 671 111
Web: www.pku.czE-mail: pku@pku.cz
podatelna@pku.czID datové schránky: bneuin8
Číslo účtu: 0001609491/0100

VI. a VIII. odpověď zadavatele

Vzhledem k tomu, že se dotazy č. VI. a VIII. týkají části elektro, odpovídá zadavatel tímto na obě otázky dohromady. Příslušné položky výkazu výměr byly také upraveny v souladu s níže uvedeným textem.

Pol. č. 31 části elektro VV – správný text položky zní: „Zásuvka dvojnásobná 16A s přepětovou ochranou s optickou signalizací, bílá“ - 32ks,

Pol. č. 60 části elektro (slaboproud) VV – text položky zní: „Modulární patch panel vel. 3U, 48 pozic, 19“, neosazený, RAL9005“ - 1ks,

Pol. č. 68 části elektro (slaboproud) VV – text položky zní: „Multimódový optický patch kabel, 0.5m, zakončený konektory LC-LC“ - 1ks,

Pol. č- 69 části elektro (slaboproud) VV – text položky zní: „Zásuvka datová CAT6 STP 2xRJ45, pod omítku, bílá (verze se stíněním)“ - 10ks.

Zadavatel tímto sděluje, že umožňuje použití jiného ale kvalitativně rovnocenného výrobku.

VII. přesné znění žádosti dodavatele

„Dobrý den, dle vysvětlení zadávací dokumentace č. 5 došlo k úpravě výměry u 2 položek výkazu výměr. Žádáme o zveřejnění opraveného výkazu výměr s upravenými výměrami. Jakožto uchazeči do výkazu výměr zasahovat nesmíme.“

VII. odpověď zadavatele

Zadavatel opravený výkaz výměr dokládá jako přílohu tohoto VI., VII. a VIII. Vysvětlení zadávací dokumentace.

S pozdravem

PALIVOVÝ KOMBINÁT ÚSTÍ
STÁTNÍ PODNIK
Hrbovická 2, 403 39 CHLUMEC

-1-

Ing. Petr Lenc
ředitel

Palivový kombinát Ústí, státní podnik