



PALIVOVÝ KOMBINÁT ÚSTÍ

státní podnik

Hrbovická 2

CZ – 403 39 Chlumec

Váš dopis č. j.:

Ze dne: 20.12.2019

Číslo jednací: 2019/15519/PKÚ/NŘZ

Vyřizuje: Bc. Lenka Mottlová

Telefon: 475 672 541

Chlumec: 23.12.2019

Počet stran: 2

Počet příloh: 1

K uveřejnění na profilu zadavatele (v E-ZAK)

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

k veřejné zakázce malého rozsahu na stavební práce s názvem: „**Oprava parkovacích ploch u vrátnice střediska Kohinoor**“, Kód akce: LP-PP.

Vážení dodavatelé,

k výše uvedené veřejné zakázce Vám poskytujeme vysvětlení zadávací dokumentace.

Dne 20. 12. 2019 obdržel Palivový kombinát Ústí, s. p. (dále jen „*zadavatel*“) prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK žádost o vysvětlení zadávací dokumentace (dále jen „*žádost*“), která byla podatelnou zadavatele zaevidována pod č. j. 2019/15519/PKÚ.

Přesné znění žádosti dodavatele

V Zadávací dokumentaci, příloha č. 2 Soupis prací s výkazem výměr a Příloha č. 7 Závazek odkoupení vytěženého materiálu, ukládá zadavatel Zhotoviteli odkoupit vytěžený asfaltový recyklát v objemu cca 151,448 t. Dne 1. 6. 2019 vstoupila v účinnost vyhláška č. 130/2019 Sb., o kritériích, při jejichž splnění je asfaltová směs vedlejším produktem nebo přestává být odpadem. Tato vyhláška ukládá povinnost před zahájením frézování popř. bourání asfaltovou směs zatřídít do jedné z kvalitativních tříd ZAS - T1 až ZAS - T4. Pokud toto zatřídění neproběhne, bude frézovaná resp. bouraná asfaltová směs považována za odpad. Vzhledem k požadavku odkoupení vyfrézovaného materiálu žádáme Zadavatele o stanovení kvalitativní třídy asfaltové směsi určené k frézování na této stavbě tak, aby Účastníci mohli reálně ocenit položky s frézováním související. Nejasnost ohledně kvalitativní třídy brání Účastníkům v úvaze ohledně dalšího využití vyfrézovaného materiálu a rovněž i vybouraného asfaltového materiálu. Pro úplnost dodáváme, že v případě zatřídění asfaltové směsi do kvalitativní třídy ZAS -T4 popř. ZAS T3 je poplatek za uložení asfaltové směsi ve výši 8.100,- Kč za tunu, což by v součtu významně ovlivnilo celkovou cenu za uložení asfaltové směsi a bylo by to finančně velmi nákladné.

Pokud je asfaltová směs získaná při frézování resp. při bourání asfaltové vozovky v kvalitativní třídě ZAS-T3 nebo ZAS-T4 **může a nemusí** se jednat o nebezpečný odpad (záleží na množství polyaromatických uhlovodíků resp. množství benzo(a)pyrenu. Pro informaci cena za uložení takového nebezpečného odpadu je 8.100 Kč/t (ceník CELIO a.s.). Uchazeči v této chvíli nemohou tušit zda se bude jednat o nebezpečný odpad či nikoli. Žádáme zadavatele, aby sjednotil postup tak, aby všichni uchazeči oceňovali stejně práce.

Žádáme zadavatele o jednoznačné stanovení kvalitativní třídy frézované asfaltové směsi resp. vybourané asfaltové směsi.

Odpověď zadavatele

Vzhledem k tomu, že Zadavatelem nebylo provedeno vzorkování a zkoušení vytěžené asfaltové směsi (recyklátu) podle § 7 vyhlášky Ministerstva životního prostředí č. 130/2019 Sb., je asfaltová směs (recyklát) považována za znovuzískanou asfaltovou směs se zatříděním do kvalitativní třídy ZAS-T4.

IČO: 00007536
DIČ: CZ00007536

Tel.: +420 475 671 111
Web: www.pku.cz

E-mail: pku@pku.cz
podatelna@pku.cz

ID datové schránky: bneuin8
Číslo účtu: 0001609491/0100



Kop.

V souvislosti s výše uvedeným Zadavatel rozhodl, že vytěžený recyklát dle položky č. 37 původního soupisu prací s výkazem výměr bude deponován ve vzdálenosti do 500 m od místa stavby, Účastníků výběrového řízení se tak netýká závazek k odkoupení vytěženého materiálu dle přílohy č. 7 zadávací dokumentace, která se tímto zcela ruší.

Zadavatel současně uveřejňuje nové znění soupisu prací s výkazem výměr (příloha č. 2 zadávací dokumentace), kde je v souladu s touto odpovědí upraven text položky č. 37.

S pozdravem

PALIVOVÝ KOMBINÁT ÚSTÍ
STÁTNÍ PODNIK
Hrbovická 2, 403 39 CHLUMEC
-1-


Ing. Petr Lenc
ředitel
Palivový kombinát Ústí, státní podnik