

PALIVOVÝ KOMBINÁT ÚSTÍ
státní podnik
Hrbovická 2
CZ – 403 39 Chlumec

k uveřejnění na profilu zadavatele

Váš dopis č. j.:
Ze dne: 24.01.2020
Číslo jednací: 2020/1204/PKÚ/NŘZ
Vyřizuje: Alena Muláková
Telefon: + 420 475 672 225
Chlumec: 28.01.2020
Počet listů: 2
Počet příloh:

I. Vysvětlení zadávací dokumentace

Identifikace veřejné zakázky

Název veřejné zakázky: „**Oprava železobetonových průvlaků ve 3. podlaží budovy Prádlo na úpravně uhlí Komořany – 2. etapa**“

Kód akce: Provozní práce (dále jen „PP“)

Druh a režim veřejné zakázky: veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce (dále jen „VZ“)

Identifikace Zadavatele

Palivový kombinát Ústí, státní podnik

Hrbovická 2, 403 39 Chlumec

IČO: 00007536, DIČ: CZ00007536

zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, sp. zn. AXVIII 433

zastoupen: Ing. Walterem Fiedlerem, ředitelem státního podniku

(dále jen „zadavatel“)

Dne 24. 1. 2020 (v 14:16:57 hodin) obdržel zadavatel prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK žádost o vysvětlení zadávací dokumentace (dále jen „žádost“), která byla podatelnou zadavatele zaevidována dne 27. 1. 2020, pod č. j. 2020/1204/PKÚ.

I. Přesné znění žádosti dodavatele

Dotaz č. 1 - ve VV chybí tlakové očištění vodou, které má být provedeno dle TZ. Bude zadavatel doplňovat VV?

Dotaz č. 2 - ve VV chybí položky týkající se provedení dilatace. Bude zadavatel doplňovat VV?

II. Odpověď zadavatele

1) V soupisu prací s výkazem výměr je uvedená položka č. 9, která obsahuje očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou. Otryskání abrazivem se týkalo 1. etapy „Opravy železobetonových sloupů“ (technická zpráva).

Dle technické zprávy u 2. etapy „Opravy železobetonových průvlaků“ budou provedeny následující práce - na ploše povrchu průvlaků budou odstraněny nesoudržné části a následně bude provedeno omytí tlakovou vodou.

IČO: 00007536
DIČ: CZ00007536

Tel.: +420 475 671 111
Web: www.pku.cz

E-mail: pku@pku.cz
podatelna@pku.cz

ID datové schránky: bneuin8
Číslo účtu: 0001609491/0100

2) V zadávací dokumentaci v článku 1.1 zadavatel uvádí, že oprava železobetonových sloupů byla provedena v 1. etapě v roce 2019. Technická zpráva je zpracovaná na celou stavbu, tj. i na opravu železobetonových sloupů (dilatace se prováděly v 1. etapě při opravě železobetonových sloupů v roce 2019).

Zadavatel nebude měnit ani doplňovat soupis prací s výkazem výměr.

S pozdravem

PALIVOVÝ KOMBINÁT ÚSTÍ
STÁTNÍ PODNIK
Hrbovická 2, 403 39 CHLUMEC
-1-



Ing. Walter Fiedler
ředitel
Palivový kombinát Ústí, státní podnik