



Legenda značení

- K Kabelová komora pro chráničku kamerového systému
- Sloup veřejného osvětlení
- Chránička HDPE 40mm pro data a kamerový systém
- Kabel CYKY 4J 10 a zemnicí drát FeZn 30x4, vedený v zemi
- Kabel CYKY 5J 1,5, vedený v trubce po omítce objektu
- R Rozpojovací skříň veřejného osvětlení v místě přechodu zemního kabelu na objekt

Osvětlení areálu Kohinoor

ZODP. PROJEKTANT		A2-PORT . s.r.o.	
PROJ. ZAKÁZKY	ING. DANIEL ŠIMMER	projektční kancelář	
KRESLIL	TOMÁŠ BEHINA	OPLOTVÁ 155, 436 03 LITVÁNOV 3 IČO: 25424866	
KRAJ: ÚSTECKÝ	OBlast: LITVÁNOV	K.Ú.: Moránské Radčice	
INVESTOR: Palivový kombinát Ústí, státní podnik, Hřbovícká 2, Hřbovice, 40339 Chlumec		FORMÁT: 2x A4	DATUM: 08/2019
Osvětlení areálu Kohinoor		STUPEŇ: DPS	
		ČÍSLO ZAKÁZKY:	070-050
		MĚŘÍTKO: ---	ČÍSLO VÝKRESU D1.4-02