

PALIVOVÝ KOMBINÁT ÚSTÍ**státní podnik****Hrbovická 2****CZ – 403 39 Chlumec**

Váš dopis č. j.:

Ze dne:

Číslo jednací: 2020/5835/PKÚ/NŘZ

2020/5848/PKÚ/NŘZ

Vyřizuje: Bc. Kateřina Kovářová

Telefon: + 420 475 672 224

Chlumec: 19.05.2020

Počet listů: 1

Počet příloh: 4

k uveřejnění na profilu zadavatele (E-ZAK)**V. a VI. Vysvětlení zadávací dokumentace v souladu s ust. § 98 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále také „ZZVZ“)****Identifikace veřejné zakázky:**název veřejné zakázky: „**Rekonstrukce ČOV (čištění splaškových vod v areálu Kohinoor)**“kód akce: **A1384**

druh a režim veřejné zakázky: podlimitní veřejná zakázka na stavební práce dle ust. § 26 ZZVZ

druh zadávacího řízení: otevřené řízení dle § 3 písm. b), § 54 a § 56 ZZVZ a v souladu s opatřením ředitele

systémové číslo veřejné zakázky na profilu zadavatele: **P20V00000015**Evidenční číslo formuláře ve Věstníku VZ: **Z2020-014501**

(dále jen „VZ“)

Identifikace zadavatele:

Palivový kombinát Ústí, státní podnik

Hrbovická 2, 403 39 Chlumec

IČO: 00007536, DIČ: CZ00007536

zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, sp. zn. AXVIII 433

zastoupen: Ing. Walterem Fiedlerem, ředitelem státního podniku

(dále jen „zadavatel“)

Dne 13. 5. 2020 v 09:35 hod. obdržel zadavatel prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK V. žádost o vysvětlení zadávací dokumentace (dále jen „žádost“), která byla podatelnou zadavatele zaevidována dne 13. 5. 2020 pod č. j. 2020/5835/PKÚ, téhož dne obdržel zadavatele VI. žádost, která byla podatelnou zadavatele zaevidována dne 13. 5. 2020 pod č. j. 2020/5848/PKÚ/NŘZ.

Přesné znění V. žádosti dodavatele je součástí tohoto Vysvětlení zadávací dokumentace jako příloha č. 1.**Odpovědi zadavatele na žádost č. V.:****Odpověď na dotaz č. 1:**

Pol. 2-01.1.1.Z1 – omezovač nátoky je v projektové dokumentaci myšlen jako součást technologie. Jedná se o obdobu normé stěny na odtoku.

Pol. 7-01.1.1.Z6 – podesta se žebříky je v projektové dokumentaci myšlena jako součást technologie, navržena v kompozitu. Součástí tohoto vysvětlení ZD je jako příloha č. 3 (v ZD provozní soubor PS 01) doplněno schéma žebříku a podesty jako výkresy s označením D6.10.

Pol. 10-01.1P1 – potrubí výtlačku splaškové vody bude provedeno v plném rozsahu, tedy pro obě etapy. Vystrojovat se však bude pouze první etapa, tedy s jedním dmychadlem a rozváděčem RM pro první etapu. Koordinační situace by měla převzít číslování z technologie, takže bude realizována technologie první nádrže v první etapě.

Do soupisu prací biologické části ČOV PS 01.2 byla doplněna položka číslo 34 – potrubí vyčištěné vody v množství 1 kpl.

IČO: 00007536
DIČ: CZ00007536Tel.: +420 475 671 111
Web: www.pku.czE-mail: pku@pku.cz
podatelna@pku.czID datové schránky: bneuin8
Číslo účtu: 0001609491/0100

Do soupisu prací dmychárny PS 01.4 bylo u položky č. 17 – kulové kohouty rozvodu vzduchu DN 15 změněno množství na 5 kusů.

Zadavatel v této fázi prací neuvažuje o možnosti usazení dvou dmychadel s propojenými výtlaky.

Odpověď na dotaz č. 2:

Zhotovitel poskytne Objednateli záruku za jakost stavebních prací díla v délce 60 měsíců, na technologické dodávky strojů a zařízení, na něž výrobce těchto zařízení vystavuje samostatný záruční list v délce stanovené výrobcem, nejméně však v délce 24 měsíců ode dne konečného předání dokončeného díla, který bude uveden v předávacím protokolu podepsaném zástupci obou Smluvních stran (toto znění je také vloženo do upravených OPP, které jsou přílohou č. 4 tohoto Vysvětlení ZD).

Odpověď na dotaz č. 3:

V rámci uveřejnění zadávací dokumentace došlo nedopatřením v čl. 11 (Prohlídka místa plnění) k chybě v čase konání a srazu na prohlídce místa plnění k výše uvedené akci

Prohlídka místa plnění proběhne v původně uvedený den a čas, tedy **21. 5. 2020 od 8:00 hod.** Sraz zájemců o prohlídku místa plnění bude v **8:00 hod.** před vrátnicí střediska Kohinoor, na adrese Palivový kombinát Ústí, s. p. – středisko KOH, Mariánské Radčice 100.

Odpověď na dotaz č. 4:

Zadavatel doplňuje soupis prací s výkazem výměr A1-ČOV, zemní práce o položku č. 143 (čerpání vod na dopravní výšku do 10 m, průměrný přítok do 500 l/min.) v počtu 240 hod.

Odpověď na dotaz č. 5:

Zadavatel doplňuje soupis prací s výkazem výměr pro PS 01.5 část elektro o položky č. 35 – 40.

Přesné znění VI. žádosti dodavatele:

„Dotaz č. 1

V SO 01 ČOV jsou pol. 67 a 68. Může zadavatel poslat k níže uvedeným položkám bližší specifikace?

67	K	99900010R	Ostatní prostupy ŽB konstrukcí položkově neuvedené DN 100-250 mm - montáž vč. vyvrtání otvoru a těsnění + dodávka, doprava materiálu	kpl	1,000
68	K	99900020R	Ostatní prostupy ŽB konstrukcí položkově neuvedené DN do 80 mm - montáž vč. vyvrtání otvoru a těsnění + dodávka, doprava materiálu	kpl	1,000

Dotaz č. 2

V technické zprávě SO 01 se odkazujete na výkres D6 PS 01 ČOV technologie je ve výkresu č. D2.3. Může zadavatel nám tento výkres poskytnout?”

Odpověď na dotaz č. 1:


Položka č. 67 se týká 2 kusů prostupů DN 150 z kalojemu do ČSOV (výkres D1.9.1.), položka č. 68 se týká 4 kusů prostupů DN 80 s rozdělovací šachty (výkres D1.7.1).

Odpověď na dotaz č. 2:

V technické zprávě byl omylem uveden odkaz na zmiňovaný výkres v dotazu č. 2. Správné má být uveden výkres PS 01 č. výkresu D6.2 – technologie ČOV.

Zadavatel z důvodu zveřejnění nového výkazu výměr se změněnými položkami prodlužuje lhůtu pro podání nabídek, a to z 1. 6. 2020 na **16. 6. 2020 do 9:00 hod.**

S pozdravem



Ing. Walter Fiedler
ředitel podniku
Palivový kombinát Ústí, státní podnik

Výčet příloh:

- Příloha č. 1: přesné znění V. žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace ze dne 13. 5. 2020
- Příloha č. 2: opravený Soupis prací s výkazem výměr
- Příloha č. 3: schéma žebříku a podesty (výkres)
- Příloha č. 4: nové znění Obchodně platebních podmínek