

Sdělovací vedení bez rozl.druhů

Primární horkovodní rozvod

El. vedení podzemní silové

El. vedení nadzemní silové

Kanalizační stoka

Osvětlení (lampy)

Požární voda

Pitná voda

Plot drátěný

Plot zděný

PODZEMNÍ HYDRANT

NADZEMNÍ HYDRANT

UZAVÍRACÍ VENTIL

ROZVADĚČ (PŘIPOJNÉ MÍSTO + R ČOV)

PŘÍVODNÍ NAPÁJECÍ KABEL VE VÝKOPU



SOUSTAVA: 3NPE stř. 50Hz 400V/TN-C-S

OCHRANNÉ OPATŘENÍ: ZÁKLADNÍ –Automatickým odpojením od zdroje v síti TN-S
ZVÝŠENÁ –Automatickým odpojením od zdroje v síti TN-S a doplňujícím pospojování

VNĚJŠÍ VLIVY: VENKOVNÍ – PROSTORY NORMÁLNÍ

KRYTÍ: mimo prostorů normálních IP65

INDEX	ZMĚNA	DATUM	JMÉNO	PODPIS

Vedoucí projektant			Vedoucí zakázky	Kyliš Pavel Ing.	
Projektant	Urban Ladislav		Schválil	Ing.Březina	

BPO spol. s r.o.
Lidická 1239
363 01 OSTROV

Tel.: +420353675111
Fax: +420353612416

projekty@bpo.cz
www.bpo.cz

ZAKÁZKA: Čištění splaškových vod z areálu střediska KOHINOOR - Mariánské Radčice - rekonstrukce systému čištění splaškových vod

ČÁST (SO,PS): Projekt stavby
SO 05 - ČOV přípojka NN

OBSAH: **Situace elektro - přípojka nn**

OBJEDNATEL: Palivový kombinát Ústí, státní podnik

Počet A4	Pořadové číslo
4	2
Stupeň projektu	
PST	
Datum dokončení	
31.10.2018	
Číslo zakázky	
9049-26	
Číslo archivní:	
BPO 2-102024	