

PALIVOVÝ KOMBINÁT ÚSTÍ
státní podnik
Hrbovická 2
CZ – 403 39 Chlumec

k uveřejnění na profilu zadavatele (E-ZAK)

Váš dopis č. j.:

Ze dne:

Číslo jednací: 2020/10205/PKÚ/OVZ
2020/10258/PKÚ/OVZ

Vyřizuje: Bc. Kateřina Kovářová

Telefon: + 420 475 672 224

Chlumec: 01.09.2020

Počet listů: 1

Počet příloh: 1

I. a II. Vysvětlení zadávací dokumentace v souladu s ust. § 98 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále také „ZZVZ“)

Identifikace veřejné zakázky:

název veřejné zakázky: „Odvodnění střední části vnitřní výsypky + Páteřní komunikace na vnitřní výsypce JCH“

kód akce: **A574+A633**

druh a režim veřejné zakázky: podlimitní veřejná zakázka na stavební práce dle ust. § 26 ZZVZ

druh zadávacího řízení: otevřené řízení dle § 3 písm. b), § 54 a § 56 ZZVZ a v souladu s opatřením ředitele

systémové číslo veřejné zakázky na profilu zadavatele: **P20V00000048**

Evidenční číslo formuláře ve Věstníku VZ: **Z2020-028888**

(dále jen „VZ“)

Identifikace zadavatele:

Palivový kombinát Ústí, státní podnik

Hrbovická 2, 403 39 Chlumec

IČO: 00007536, DIČ: CZ00007536

zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, sp. zn. AXVIII 433

zastoupen: Ing. Walterem Fiedlerem, ředitelem státního podniku

(dále jen „zadavatel“)

Dne 28. 8. 2020 obdržel zadavatel prostřednictvím e-mailu a elektronického nástroje E-ZAK žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace (dále jen „žádost“), které byly podatelnou zadavatele zaevidované dne 28. 8. 2020 pod č. j. 2020/10205/PKÚ a 31. 8. 2020 pod č. j. 2020/10258/PKÚ.

Přesné znění I. žádosti dodavatele:

„Dobrý den,

chceme se účastnit výběrového řízení na výše uvedenou akci v prostoru jezera Chabařovice (Milada). Právě řeším svodidla a potřebuji rozluštit dva problémy:

1. Pro systém osazení ZS/H2v délce 4m, musí být římsa zhotovena minimálně v její samostatné délce 4,5m. Pokud bude pouze 4m, lze osadit ZS/H2 po 2m.
2. V souladu s techn. podmínkami ocel. svodidel musí svodidlo z každé strany pokračovat od ZS/H2 v min. délce 12m se sloupy po 2m a poté může být teprve zhotoven výškový náběh.“

Odpověď zadavatele na žádost č. I.:

Svodidlo na propustku 0+286 bylo navrženo z důvodu plánované realizace silnice III. třídy Roudníky-Trmice. S ohledem na skutečnost, že uvedená akce nebude v následujících letech realizována, nebude svodidlo na propustku 0+286 realizováno.

IČO: 00007536
DIČ: CZ00007536

Tel.: +420 475 671 111
Web: www.pku.cz

E-mail: pku@pku.cz
podatelna@pku.cz

ID datové schránky: bneuin8
Číslo účtu: 0001609491/0100

Nahrazeno bude osazením zábradlí s výškou 1,1 m opatřeného povrchovou úpravou – dvojitým nátěrem, tak jak je navrženo na propustcích 0+400, 0+530 a 0+600 – viz přílohy D.5.2 – D.5.4.

Z výše uvedeného důvodu upravil zadavatel Soupis prací s výkazem výměr, který je přílohou č. 1 tohoto vysvětlení.

Přesné znění II. žádosti dodavatele:


„Dotaz č. 1:

Umožní zadavatel podepsat cenovou nabídku jako celek (na závěr cenové nabídky) uznávaným elektronickým podpisem dle zákona 297/2016 Sb. odpovědnou osobou za účastníka jednat tzn., že účastník nemusí dále podepisovat jednotlivé dokumenty v cenové nabídce a tedy tímto zjednoduší administraci účastníkovi a zároveň sobě snažší kontrolu cenových nabídek ve vypsané veřejné zakázce?“

Odpověď zadavatele na žádost č. II.:

Zadavatel tímto upřesňuje, že od dodavatelů nepožaduje při komunikaci s ním, zasílat dokumenty podepsané elektronickým podpisem, neboť nabídka dodavatele je podána pomocí elektronického nástroje E-ZAK. Přesto může dodavatel nabídkovou cenu podepsat elektronickým podpisem jako celek a není nutné podepisovat jednotlivé dokumenty zvlášť.

S pozdravem



Ing. Walter Fiedler
ředitel podniku
Palivový kombinát Ústí, státní podnik