

PALIVOVÝ KOMBINÁT ÚSTÍ
státní podnik

Hrbovická 2

CZ – 403 39 Chlumec

Váš dopis č. j.:

Ze dne:

Číslo jednací: 2020/10743PKÚ/OVZ

Vyřizuje: Mgr. Kateřina Kovářová

Telefon: + 420 475 672 224

Chlumec: 10.09.2020

Počet listů: 1

Počet příloh: 1

*k uveřejnění na profilu zadavatele (E-ZAK)***IV. Vysvětlení zadávací dokumentace v souladu s ust. § 98 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále také „ZZVZ“)****Identifikace veřejné zakázky:**

název veřejné zakázky: „Rekonstrukce ČOV (čištění splaškových vod v areálu Kohinoor)“

kód akce: **A1384**

druh a režim veřejné zakázky: podlimitní veřejná zakázka na stavební práce dle ust. § 26 ZZVZ

druh zadávacího řízení: otevřené řízení dle § 3 písm. b), § 54 a § 56 ZZVZ a v souladu s opatřením ředitele

systémové číslo veřejné zakázky na profilu zadavatele: **P20V00000049**evidenční číslo formuláře ve Věstníku VZ: **Z2020-028887**

(dále jen „VZ“)

Identifikace zadavatele:

Palivový kombinát Ústí, státní podnik

Hrbovická 2, 403 39 Chlumec

IČO: 00007536, DIČ: CZ00007536

zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, sp. zn. AXVIII 433

zastoupen: Ing. Walterem Fiedlerem, ředitelem státního podniku

(dále jen „zadavatel“)

Dne 9. 9. 2020 obdržel zadavatel prostřednictvím e-mailu žádost o vysvětlení zadávací dokumentace (dále jen „žádost“), která byla podatelnou zadavatele zaevidována dne 9. 9. 2020 pod č. j. 2020/10743/PKÚ.

Přesné znění IV. žádosti dodavatele:

„Dobrý den, máme zájem na účasti výběrového řízení na Rekonstrukci ČOV v areálu Kohinoor. Při vyplňování výkazu výměr jsme však narazili na rozdíly mezi VV, technickými výkresy a technickými specifikacemi. Ve výkazu výměr totiž chyběly položky viz. níže. Je to prosím, záměr, že tyto položky nejsou součástí VV?“

PS 01.2 Biologická část:

01.2.M2 - čerpadlo vyčištěné vody

01.2.M4 - čerpadlo kalu

01.2.Z2 - jemnobublinný aerační systém

01.2.P4 - potrubí kalu

01.2.P6 - koleno odtoku

PS 01.4 Dmychárna

01.4.M2 - dmychadlový agregát

01.4.A2 - kulový kohout rozvodu vzduchu DN15

01.4.P2 - rozvod vzduchu


Děkuji za případnou odpověď.“

Odpověď zadavatele na žádost č. IV.:

Zadavatel tímto sděluje, že všechny uvedené položky v žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace jsou součástí specifikace příslušné části provozního souboru PS 01 a Soupisu prací s výkazem výměr příslušné části PS 01. Liší se pouze v požadovaném množství. Vzhledem k tomu, že v současné době bude navrhovaná ČOV pracovat v polovičním režimu (pro 75 EO), vystrojena a zprovozněna bude pouze první linka biologické ČOV. Toto je uvedeno a popsáno v technické zprávě provozního souboru PS 01. Z výše uvedeného tedy vyplývá, že platí počty položek ve zveřejněném Soupisu prací s výkazem výměr.

Součástí IV. žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace byla také příloha, která byla zadavateli doručena ve formátu *.pdf. Zadavatel se rozhodl pro úplnost celé žádosti o vysvětlení příslušnou přílohu uveřejnit jako Přílohu č. 1 tohoto vysvětlení.

S pozdravem



Ing. Walter Fiedler
ředitel podniku
Palivový kombinát Ústí, státní podnik