

PALIVOVÝ KOMBINÁT ÚSTÍ
státní podnik
Hrbovická 2
CZ – 403 39 Chlumec

k uveřejnění na profilu zadavatele (E-ZAK)

Váš dopis č. j.:

Ze dne:

Číslo jednací: 2020/10623/PKÚ/OVZ
2020/10782/PKÚ/OVZ

Vyřizuje: Mgr. Kateřina Kovářová

Telefon: + 420 475 672 224

Chlumec: 11.09.2020

Počet listů: 1

Počet příloh: 1

IV. a V. Vysvětlení zadávací dokumentace v souladu s ust. § 98 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále také „ZZVZ“)

Identifikace veřejné zakázky:

název veřejné zakázky: „**Odvodnění střední části vnitřní výsypky + Páteřní komunikace na vnitřní výsypce JCH**“

kód akce: **A574+A633**

druh a režim veřejné zakázky: podlimitní veřejná zakázka na stavební práce dle ust. § 26 ZZVZ

druh zadávacího řízení: otevřené řízení dle § 3 písm. b), § 54 a § 56 ZZVZ

systémové číslo veřejné zakázky na profilu zadavatele: **P20V00000048**

Evidenční číslo formuláře ve Věstníku VZ: **Z2020-028888**

(dále jen „VZ“)

Identifikace zadavatele:

Palivový kombinát Ústí, státní podnik

Hrbovická 2, 403 39 Chlumec

IČO: 00007536, DIČ: CZ00007536

zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, sp. zn. AXVIII 433

zastoupen: Ing. Walterem Fiedlerem, ředitelem státního podniku

(dále jen „zadavatel“)

Dne 8. 9. 2020 obdržel zadavatel prostřednictvím e-mailu žádost o vysvětlení zadávací dokumentace (dále jen „žádost“), která byla podatelnou zadavatele zaevidována dne 8. 9. 2020 pod č. j. 2020/10623/PKÚ.

Dne 10. 9. 2020 obdržel zadavatel prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK žádost, která byla podatelnou zadavatele zaevidována dne 10. 9. 2020 pod č. j. 2020/10782/PKÚ.

Přesné znění IV. žádosti dodavatele:

„Dobrý den, u položky **919535555 - Obetonování trubního propustku betonem prostým bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 12/15** je tedy jasně daná třída betonu, ale v TZ se píše, že se trouby mají obetonovat tř. C 30/37. Dotaz č.1. Která třída betonu bude použita? Děkuji“

Odpověď zadavatele na žádost č. IV.:

Zadavatel tímto upřesňuje, že obetonování trubního propustku bude provedeno betonem prostým bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 12/15.

Přesné znění V. žádosti dodavatele:

„Dobrý den, prosím o vysvětlení ZD, V projektu oprava páteřní komunikace na vnitřní výsypce LCH je uvedena mocnost vrstvy R-materiálu v tl. 100 mm. Ve výkazu výměr (Objekt O3) je ovšem počítáno s tloušťkou vrstvy 80 mm. Máme ocenit stávající použitou položku ve VV nebo zadavatel VV upraví?“

IČO: 00007536
DIČ: CZ00007536

Tel.: +420 475 671 111
Web: www.pku.cz

E-mail: pku@pku.cz
podatelna@pku.cz

ID datové schránky: bneuin8
Číslo účtu: 0001609491/0100

Odpověď zadavatele na žádost č. V.:

Zadavatel tímto potvrzuje, že vrstva R-materiálu bude zhotovena v souladu s projektovou dokumentací, tedy v tl. 100 mm. Současně zadavatel zveřejňuje upravený výkaz výměr se změněnou položkou - 564 93 1512 Podklad nebo podsyp z R-materiálu s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 100 mm.

S pozdravem



Ing. Walter Fiedler
ředitel podniku
Palivový kombinát Ústí, státní podnik