



PALIVOVÝ KOMBINÁT ÚSTÍ

státní podnik

Hrbovická 2

CZ – 403 39 Chlumec

Váš dopis č. j.:

Ze dne: 03.11.2020

Číslo jednací: 2020/12993/PKÚ/OVZ

Vyřizuje: Bc. Lenka Mottlová

Telefon: 475 672 541

Chlumec: 04.11.2020

Počet stran: 1

Počet příloh: 1

K uveřejnění na profilu zadavatele (v E-ZAK)

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

k veřejné zakázce malého rozsahu na stavební práce s názvem: „**Revitalizace budovy ZBZS Odolov - rekonstrukce střechy a omítky**“, kód akce: A3125.

Vážení dodavatelé,

k výše uvedené veřejné zakázce Vám poskytujeme vysvětlení zadávací dokumentace (výzvy).

Dne 3. 11. 2020 obdržel Palivový kombinát Ústí, s. p. (dále jen „*zadavatel*“) prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK žádost o vysvětlení zadávací dokumentace (dále jen „*žádost*“), která byla podatelnou zadavatele zaevidována pod č. j. 2020/12993/PKÚ.

Přesné znění žádosti dodavatele

Dobrý den, na základě prohlídky místa realizace máme dotaz a připomínku.

Dotaz: na objektu ZBZS jsou umístěny 2 antény poskytovatelů internetu, které nejsou v majetku PKÚ. Tyto antény nejsou chráněny před přímým úderem blesku dle ČSN 62305 (systém HVI). Antény jsou napojeny na stávající hromosvodnou soustavu objektu. V rámci výběrového řízení řešíme tyto antény? Finančně se jedná o nákladnou investici.

Připomínka: V rámci výběrového řízení a realizace by měla být zpracována PD dle ČSN 62 305 bez které by neměl být realizován nový hromosvod.

Odpověď zadavatele

Zadavatel rozhodl, že v rámci předmětné veřejné zakázky nebude vyžadovat po dokončení díla revizi hromosvodné soustavy, dodavatelé pouze ocení položku č. 1 v soupisu prací „demontáž a zpětná montáž hromosvodu“. Současně s tím vypouští příslušná ustanovení o revizi hromosvodné soustavy z OPP (závazného textu smlouvy o dílo).

Zadavatel na základě tohoto vysvětlení zadávací dokumentace, kterým mění zadávací podmínky, prodlouží lhůtu pro podání nabídek tak, aby od odeslání činila nejméně svou původní délku. Konkrétní termín bude uveden na profilu zadavatele (v E-ZAK).

S pozdravem

Ing. Walter Fiedler
ředitel
Palivový kombinát Ústí, státní podnik

Příloha č. 1: aktualizované OPP

IČO: 00007536
DIČ: CZ00007536

Tel.: +420 475 671 111
Web: www.pku.cz

E-mail: pku@pku.cz
podatelna@pku.cz

ID datové schránky: bneuin8
Číslo účtu: 0001609491/0100

