



PALIVOVÝ KOMBINÁT ÚSTÍ
státní podnik

Hrbovická 2
CZ – 403 39 Chlumec

Váš dopis č. j.:

Ze dne:

Číslo jednací: 2020/13428/PKÚ/ONA

Vyřizuje: Ing. Marcela Jančová

Telefon: + 420 475 672 537

Chlumec: 12.11.2020

Počet listů: 2

Počet příloh: 0

K odeslání prostřednictvím el. nástroje E-ZAK

I. Vysvětlení zadávací dokumentace

Identifikace veřejné zakázky:

Název veřejné zakázky: Teplovodní solární panely

Kód akce: A3126

Druh a režim veřejné zakázky: Veřejná zakázka malého rozsahu na dodávky podle předmětu veřejné zakázky v souladu s § 14 odst. 1 ZZVZ a podle výše její předpokládané hodnoty v souladu s § 27 písm. a) ZZVZ

Systémové číslo veřejné zakázky na profilu zadavatele: P20V00000065

(dále jen „VZ“)

Identifikace zadavatele:

Palivový kombinát Ústí, státní podnik

Hrbovická 2, 403 39 Chlumec

IČO: 00007536, DIČ: CZ00007536

zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, sp. zn. AXVIII 433

zastoupen: Ing. Walterem Fiedlerem, ředitelem státního podniku

(dále jen „zadavatel“)

Dne 11. 11. 2020 v 14:12:15 hodin obdržel zadavatel prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK dotaz k výše identifikované veřejné zakázce (dále jen „dotaz“), který byl podatelnou zadavatele zaevidován dne 12. 11. 2020 pod č. j. 2020/13428/PKÚ.

Přesné znění dotazu:

„Dobrý den,

na základě našeho zájmu o účast na výše uvedené veřejné zakázce Vás prosíme o vysvětlení, resp. upřesnění zadávací dokumentace, resp. projektu na tuto zakázku:

1. V technické zprávě se uvádí, že má být použit akumulární zásobník o objemu 1000 l a solární systém má být zapojen do tohoto zásobníku s min. teplosměnnou plochou 4,8 m². Z položkového rozpočtu je pak zřejmé, že se jedná o zásobník R2BC. Tento zásobník má však dle podkladů prodejce objem „jen“ 883 l a plocha výměníku je 2,5 m².

IČO: 00007536
DIČ: CZ00007536

Tel.: +420 475 671 111
Web: www.pku.cz

E-mail: pku@pku.cz
podatelna@pku.cz

ID datové schránky: bneuin8
Číslo účtu: 0001609491/0100



Kap. 10

Obecně, dle našich zkušeností z trhu, není k dispozici žádný použitelný zásobník pro ohřev teplé vody, který má sice označení 1000, nicméně objem nedosahuje nikdy 1000 l. To samé platí o výměníku tepla, který je požadován s plochou 4,8 m². Takto velké výměníky se obecně do zásobníku s označením 1000 nedělají.

Otázky:

- a) Je možné použít jiný zásobník s objemem blížíci se 1000 l?
 - b) Je možné, že projektant popisuje plochu obou teplovodních výměníků, a to 4,8 m² dohromady, tím by byl požadavek na teplosměnnou plochu solárního systému min. 2,4 m². Je možné použít jiný zásobník, který bude mít teplosměnnou plochu min. 2,4 m².
2. V projektu je popsána potrubní trasa, která má jít skrz luxfery a to novým otvorem dimenze 125 mm a to pomocí jádrového vrtání.
Jelikož jsou luxfery ze skla, není tato technologie možná.
Po obhlídce místa plnění byl v kotelně objeven otvor přímo na střechu do místa, kde by se měly kolektory instalovat. Dimenze otvoru ve stropu kotelný je DN 100, což je dostatečné pro instalaci potrubní trasy. Potrubní trasa pak nebude muset být vedena venkovním prostorem, ale vnitřním, tedy kotelnou, což je z hlediska tepelných ztrát lepší varianta.

Otázka:

Je možné použít pro prostup potrubí na střechu tento výše popsaný otvor ve stropu kotelný?"

Odpověď zadavatele na dotaz:

K dotazu pod bodem 1.:

- a) Ano je možné použít jiný zásobník o objemu blížícímu se k objemu 1000 l, min. objem 800 l.
- b) V projektu je uvedena celková plocha tj. 4,8 m², tj. může být použit zásobník, který má min. teplosměnnou plochu 2,4 m²

K dotazu pod bodem 2.:

Ano, pro přivedení potrubí k systému může být použit stávající prostup v střešní konstrukci DN 100 mm, otvor musí být po instalaci potrubí řádně zaizolován.

S pozdravem

PALIVOVÝ KOMBINÁT ÚSTÍ
STÁTNÍ PODNIK
Hrbovická 2, 403 39 CHLUMEC
-1-



Ing. Walter Fiedler
ředitel podniku
Palivový kombinát Ústí, státní podnik