



PALIVOVÝ KOMBINÁT ÚSTÍ
státní podnik

Hrbovická 2
CZ – 403 39 Chlumec

Váš dopis č. j.:
Ze dne:

Číslo jednací: 2020/14620/PKÚ/OVZ

Vyřizuje:

Telefon:

Chlumec: 09.12.2020

Počet listů: 2

Počet příloh: 0

K odeslání prostřednictvím el. nástroje E-ZAK

I. Vysvětlení zadávací dokumentace v souladu s ust. § 98 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále také „ZZVZ“)

Identifikace veřejné zakázky:

Název veřejné zakázky: **Rekonstrukce střechy objektu SO 239 závodní jídelny a kuchyně**

Kód akce: A866 + A889

Druh a režim veřejné zakázky: podlimitní veřejná zakázka na stavební práce dle ust. § 26 ZZVZ

Druh zadávacího řízení: zjednodušené podlimitní řízení dle § 3 písm. a), § 53 a násl. ZZVZ a v souladu s opatřením ředitele k tomuto zákonu

Systémové číslo veřejné

zakázky na profilu zadavatele: P20V00000063

(dále jen „VZ“)

Identifikace zadavatele:

Palivový kombinát Ústí, státní podnik

Hrbovická 2, 403 39 Chlumec

IČO: 00007536, DIČ: CZ00007536

zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, sp. zn. AXVIII 433

zastoupen: Ing. Walterem Fiedlerem, ředitelem státního podniku

(dále jen „zadavatel“)

Zadavatel dne 8. 12. 2020 v 13:51:38 hodin obdržel zadavatel prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK žádost o vysvětlení zadávací dokumentace k výše identifikované veřejné zakázce (dále jen „žádost“), která byla podatelnou zadavatele zaevidován dne 9. 12. 2020 pod č. j. 2020/14620/PKÚ. Zadavatel upozorňuje, že tato žádost byla doručena po uplynutí zákonné lhůty pro její podání, i přesto se zadavatel rozhodl na žádost odpovědět.

Přesné znění žádosti:

„Dobrý den,

ráda bych za naši společnost vznesla dotaz k výše uvedené zakázce. Ve stavební části, položka č. 7 je uvedena položka montáž a dodávka - stavební úpravy polykarbonátové světlíky. Nikde nemohu nalézt informaci, zda se budou světlíky měnit a pokud ano, nikde nemohu nalézt specifikaci.

Předem děkuji za odpověď“

IČO: 00007536
DIČ: CZ00007536

Tel.: +420 475 671 111
Web: www.pku.cz


E-mail: pku@pku.cz
podatelna@pku.cz

ID datové schránky: bneuin8
Číslo účtu: [REDACTED]

Odpověď zadavatele na žádost:

Polykarbonátové světlíky se zachovají původní. Částka podle položky 7) ve stavební části je zamýšlena na demontáž, opravu soklu a napojení hydroizolace a zpětnou montáž.

S pozdravem



Ing. Walter Fiedler
ředitel podniku
Palivový kombinát Ústí, státní podnik