
















Legenda silnoprůdu.

	Svítlidlo 1 okruh. tř 1 – CYKY J 3 x 1.5
	Svítlidlo 1 okruh. tř.2 – CYKY J 2 x 1.5
	Vypínač p.om. CYKY O 2 x 1.5 (sp. z izolantu) IP20
	Vypínač p.om.s indikací zapnutí (LED)
	Vypínač CYKY O 2 x 1.5 (sp. z izolantu) IP43
	Přepínač střídavý – CYKY O 3x1.5 (př. z izolantu)
	Sériový přepínač CYKY O 3x1.5 (př. z izolantu)
	Sériový přepínač CYKY O 3x1.5 (př. z izolantu) IP43
	střídavý přepínač CYKY O 4x1.5 (př. z izolantu) IP43
	střídavý přepínač CYKY O 4x1.5 (př. z izolantu)
	Zásuvky 230 V CYKY J 3 x 2.5 (IP43 s víčkem)
	Dvojitá zásuvka 230 V CYKY J 3 x 2.5
	Dvojitá zásuvka 230 V CYKY J 3 x 2.5 podsvětlení LED, 6A/230V AC
	Uvedení vodivých hmot a elektrických předmětů tř.1 na stejný potenciál. PE v rozvodnici se spojí se svorkovnicí v HOP vodičem CYY 6 mm2 – žlz. Z HOP připojí se ochranné svorky el. předmětů tř.1 a vodivé hmoty vodičem CYY 4 mm2 žlz. Na potrubí osadit svorky BERNARD. EKV=místní vyrovnání potenciálu



svítidlo LED přisazené , na př. MODUS BR SB KO 300 V1 14W
IP44 Ø 285mm 1400Lm Ra80 4000K.

svítidlo LED přisazené , na př. MODUS BR SB KO 300 V6 19W
IP44 Ø 285mm 2000Lm Ra80 4000K.

svítidlo LED , na př. MODUS IBP 45000A_KO
IP54 Ø vestavné 600x600mm 32W 4100Lm Ra80 4000K

svítidlo LED , na př. MODUS IBP 45000A_KO
IP54 Ø vestavné 600x600mm 32W 4100Lm Ra80 4000K

svítidlo se zvýšeným krytím – LED F=2–3000Lm
vestavěné pohyb.čidlo, časové relé a soumrak.čidlo
IP54–65 tř. izolace 2

pohybové čidlo – úhel horizont. 120°, vert. 90°
230V AC 6 A.
CYKY J 4x1,5

potrubní ventilátor na př. RK160L – potr. rozvod SPIRO
Spínání pohyb.čidly s doběhem – 230V AC 6 A.

Parapetní kanál PVC. (rozměr 180x60, variantně 140x60mm.

D.1.4 – Elektroinstalace

ZODP. PROJEKTANT		VYPRACOVAL		KRESLIL		Miroslav FOKT Maršála Žukova 1508/8 434 01 MOST IČO: 104 47 571			
Miroslav FOKT		Miroslav FOKT		Miroslav FOKT					
INVESTOR: Palivový kombinát Ústí s.p., Hrbovická 2, 403 39 Chlumec									
KRAJ: Ústecký			OBEC: Mariánské Radčice						
AKCE:							ZAKÁZKA č. 9156-11-2020		
Rekonstrukce areálu KOH-III etapa Mariánské Radčice							FORMÁT 2 x A4		Výkres 21
							DATUM 11.2020		
							STUPEŇ DSP		
							MĚŘÍTKO - - -		
OBSAH: Legenda									