

LEGENDA MÍSTNOSTÍ


ČÍSLO MÍSTN.	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA (m <sup>2</sup> )	PODLAHA	STĚNY	STROP
139	VSTUP	2,30	KERAMICKÁ DLAŽBA SOKL V. 100MM	MALBA	RASTROVÝ PODHLED VM. 3,40M
140	CHODBA	39,30	KERAMICKÁ DLAŽBA SOKL V. 100MM	MALBA	RASTROVÝ PODHLED VM. 3,40M
143	ARCHIV	32,70	PVC POVLAK SOKLOVÁ LIŠTA	MALBA	RASTROVÝ PODHLED VM. 3,40M
144+145	SUŠARNA	34,30	PVC POVLAK SOKLOVÁ LIŠTA	MALBA KERAM. OBKLAD-LINKA	RASTROVÝ PODHLED VM. 3,40M
146	ZÁZEMÍ (PRAČKA)	21,40	PVC POVLAK SOKLOVÁ LIŠTA	MALBA	RASTROVÝ PODHLED VM. 3,40M
147	KANCELÁŘ	15,60	PVC POVLAK SOKLOVÁ LIŠTA	MALBA	RASTROVÝ PODHLED VM. 3,40M
148	KANCELÁŘ	27,00	PVC POVLAK SOKLOVÁ LIŠTA	MALBA	RASTROVÝ PODHLED VM. 3,40M
149	ŠATNA	14,40	PVC POVLAK SOKLOVÁ LIŠTA	MALBA	RASTROVÝ PODHLED VM. 3,40M
150	VÝPOČETNÍ TECHNIKA	19,20	KERAMICKÁ DLAŽBA SOKL V. 100MM	MALBA	RASTROVÝ PODHLED VM. 3,40M
	SCHODIŠTĚ		NATĚR	MALBA	MALBA
165	KOTELNA	9,50	KERAMICKÁ DLAŽBA SOKL V. 100MM	MALBA	MALBA VM. 3,555M
166	UMÝVÁRNA MUŽI	4,40	KERAMICKÁ DLAŽBA	KERAM. OBKLAD 2M MALBA	MALBA VM. 3,555M
167	PŘEDSÍŇ MUŽI	2,50	KERAMICKÁ DLAŽBA	KERAM. OBKLAD 2M MALBA	MALBA VM. 3,555M
168	SPRCHA MUŽI	1,20	KERAMICKÁ DLAŽBA	KERAM. OBKLAD 2M MALBA	MALBA VM. 3,555M
169	PISOÁRY	3,70	KERAMICKÁ DLAŽBA	KERAM. OBKLAD 2M MALBA	MALBA VM. 3,555M
170	WC MUŽI	1,50	KERAMICKÁ DLAŽBA	KERAM. OBKLAD 2M MALBA	MALBA VM. 3,555M
171	ÚKLIDOVÁ KOMORA	1,50	KERAMICKÁ DLAŽBA	KERAM. OBKLAD 1,5M MALBA	MALBA VM. 3,555M
172	UMÝVÁRNA ŽENY	3,40	KERAMICKÁ DLAŽBA	KERAM. OBKLAD 2M MALBA	MALBA VM. 3,555M
173	PŘEDSÍŇ ŽENY	2,00	KERAMICKÁ DLAŽBA	KERAM. OBKLAD 2M MALBA	MALBA VM. 3,555M
174	SPRCHA ŽENY	2,00	KERAMICKÁ DLAŽBA	KERAM. OBKLAD 2M MALBA	MALBA VM. 3,555M
175	WC ŽENY	1,80	KERAMICKÁ DLAŽBA	KERAM. OBKLAD 2M MALBA	MALBA VM. 3,555M
176	KUCHYŇKA	6,00	KERAMICKÁ DLAŽBA SOKL V. 100MM	KERAM. OBKLAD-LINKA MALBA	MALBA VM. 3,555M

△ PHP PG6 - 21A, 113B

EW 30 DP3 se samozavíračem - požární uzávěr

□ POŽÁRNÍ HYDRANT - HADICOVÝ SYSTÉM - tvarové stálá hadice, světlost 25mm, max. vzdálenost 40m (délka hadice 30 m)

H



ZODP. PROJEKTANT Ing. Stanislav Cimr	VYPRACOVAL Bc. Vladimír Dvořčák	KONTROLOVAL Ing. Stanislav Cimr	PARE	
AKCE Rekonstrukce areálu KOH III. etapa			FORMÁT	A4x10
			DATUM	12/2020
			STUPĚŇ	DPS
INVESTOR	Palivový kombinát Ústí s.o., Hrbovická 2, 403 39 Chlumec			
SVÁZEK (ČÁST PD)	B.2.8 (D.1.3.) - Požární bezpečnostní řešení			
Název	OBJEKT A: PŮDORYS 1.NP			v.č. 1.