



Legenda značení

K

—

—

—

R

Kabelová komora pro chráničku kamerového systému

Sloup veřejného osvětlení

Chránička HDPE 40mm pro data a kamerový systém

Kabel CYKY 4J 10 a zemnicí drát FeZn 30x4, vedený v zemi

Kabel CYKY 5J 1,5, vedený v trubce po omítce objektu

Rozpojovací skříň veřejného osvětlení v místě přechodu zemního kabelu na objekt

ZODP. PROJEKTANT		
PROJ. ZAKÁZKY	ING. DANIEL ŠIMMER	
KRESLIL	TOMÁŠ BEHINA	<i>Šimmer</i>
KRAJ: ÚSTECKÝ	OBlast: LITVÍNOV	K.Ú.: Mariánské Radčice
INVESTOR: Palivový kombinát Ústí, státní podnik, Hrbovická 2, Hrbovice, 40339 Chlumec	FORMÁT: 2x A4	DATUM: 08/2019
STUPEŇ: DPS		
Osvětlení areálu Kohinoor		ČÍSLO ZAKÁZKY: 070-050
D1.4–Areálové osvětlení		MĚŘÍTKO: ČÍSLO VÝKRESU
SCHEMA ROZVODU VO - 2.ETAPA		--- D1.4-03