

Váš dopis zn. / Your letter ref.:

Ze dne/ Date:

15.04.2020

Naše zn. / Our ref.:

ST-V-2020-00150

Vyřizuje / Disposition:

Radek Řehák

Telefon / Phone number:

+420 724 642 573

E-mail / E-mail:

radek.rehak@setep.cz

Datum / Date:

16.04.2020

Ing. Helena Žilová

Česká č.p. 757/73

Most

43401

Vyjádření společnosti Severočeská teplárenská, a.s. - ST-V-2020-00150

k akci s názvem: **Demolice objektu v areálu ÚUK - Sklad olejů a barev**

důvod žádosti: informativní zákres sítí - sdělení informace o poloze sítí

platnost vyjádření: 1 rok od jeho vystavení

Na základě vaší žádosti, ze dne 15.04.2020, o vyjádření ke shora uvedené akci vám sdělujeme, že poblíž zájmového území se **nachází** zařízení ve správě Severočeské teplárenské, a.s. Jedná se o nadzemní vedení horkovodního potrubí 2x DN 500. Situace s orientačním zákresem trasy tepelného vedení je nedílnou přílohou tohoto vyjádření.

Při navrhování staveb je třeba respektovat podmínky stanovené zákonem č. 458/2000 Sb., to znamená, že v ochranném pásmu zařízení pro rozvod tepla, i mimo ně, je zakázáno provádět činnosti, které by mohly ohrozit toto zařízení, jejich spolehlivost a bezpečnost provozu. Stavební činnosti, umísťování staveb, zemní práce, uskladňování materiálu, zřizování skládek a vysazování trvalých porostů v ochranných pásmech zařízení pro rozvod tepla je možno provádět pouze s předchozím písemným souhlasem provozovatele tohoto zařízení. Šířka ochranného pásma je vymezena svislými rovinami vedenými po obou stranách zařízení na výrobu či rozvod tepla ve vodorovné vzdálenosti měřené kolmo k tomuto zařízení a vodorovnou rovinou, vedenou pod zařízením pro výrobu nebo rozvod tepelné energie ve svislé vzdálenosti, měřené kolmo k tomuto zařízení a činí 2,5 m.

V ochranném pásmu tepelného zařízení je nepřípustné provádět drcení betonu a nebude zde zřizována jakákoli deponie materiálu, ornice, stavebních strojů apod.

V případě poruchy nebo havárie musí být k tepelnému zařízení zajištěn přístup.

ST trvá na tom, že stavební činností nedojde k jakékoli újmě, a to i postupné, tepelného zařízení v majetku naší společnosti a to i z dlouhodobého hlediska. Pokud dojde k jakékoli újmě tepelného zařízení, bude tato neprodleně odstraněna na náklad investora.

Shora uvedené podmínky musí být zapracovány do výkresové i popisné části projektové dokumentace. Bez toho nebude společností Severočeská teplárenská, a.s. vydáno stanovisko pro územní či stavební řízení.

S pozdravem

Severočeská teplárenská, a.s.
Most, Komořany, Teplárenská 2,
PSČ 434 03
IČ 28733118 (9)



Radek Řehák

Vedoucí oddělení správy CZT
Severočeská teplárenská, a.s.

Přílohy:

- zákres zájmového území v katastrální mapě

K podávání žádostí o vyjádření využívejte náš vyjadřovací portál na webových stránkách společnosti:

www.setep.cz/vyjadreni-o-existenci-siti.