



PALIVOVÝ KOMBINÁT ÚSTÍ

státní podnik

Hrbovická 2

CZ – 403 39 Chlumec

Váš dopis č. j.:

Ze dne:

Číslo jednací: 2021/9451/PKÚ/OVZ

Vyřizuje:

Telefon:

Chlumec: 06.08.2021

Počet stran: 2

Počet příloh: 1

k uveřejnění na profilu zadavatele (E-ZAK)

Vysvětlení zadávací dokumentace

Identifikace veřejné zakázky:

název veřejné zakázky: „**Osvětlení areálu Kohinoor – 2. etapa + Likvidace osvětlení v areálu Kohinoor – 2. etapa**“

kód akce: **A1471 + A1479**

systémové číslo zakázky na profilu zadavatele (E-ZAK): **P21V00000060**

druh a režim veřejné zakázky: veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce (dále jen „VZ“)

Identifikace zadavatele:

Palivový kombinát Ústí, státní podnik

Hrbovická 2, 403 39 Chlumec

IČO: 00007536, DIČ: CZ00007536

zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, sp. zn. AXVIII 433

zastoupen: Ing. Walterem Fiedlerem, ředitelem státního podniku

(dále jen „zadavatel“)

Dne 5. 8. 2021 obdržel zadavatel prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK žádost o vysvětlení zadávací dokumentace (dále jen „žádost“), která byla podatelnou zadavatele zaevidována dne 5. 8. 2021 pod č. j. 2021/9451/PKÚ.

Přesné znění žádosti dodavatele:

Dobrý den, chtěl bych se dotázat na nesrovnalost mezi PD a výkazem výměr. Především se jedná o specifikaci svítidel, kde PD pro 2. etapu obsahuje svítidla dle příkonu rozdělená do 4 druhů dle příkonu a ve výkazu výměr jsou již jen svítidla 68W a 48W. Má se tomu rozumět tak, že zadavatel se rozhodl nahradit svítidla 28W a 18W svítilny 48W? Rovněž kabelové komory jsou ve VV 4 ks ale dle PD pro 2. etapu pouze 2 kusy. V příloze zasílám excel se sumárním přehledem svítidel a stožárů dle PD a kopii str. č. 5 z výpočtů osvětlení (TZ).

Odpověď zadavatele na žádost:

Zadavatel upřesňuje, že kabelových komor pro tuto etapu jsou pouze 2 kusy, namísto uvedených 4 ks v původním soupisu prací s výkazem výměr, který je přílohou č. 2 zadávací dokumentace uveřejněné na profilu zadavatele.

Počet svítidel je uveden v níže uvedené tabulce:

Svítidlo 8190lm 68W IP66 4K ASTRODIM+CLO - napájecí zdroj s funkcí AstroDIM/CLO, nastavení musí být specifikováno v objednávce. Uvedený příkon na počátku provozu. - připojení externím kabelem ve svorkovnici uvnitř svítidla	ks	2,00
Svítidlo 6280lm 48W IP66 4K ASTRODIM+CLO - 24x LED - napájecí zdroj s funkcí AstroDIM/CLO, nastavení musí být specifikováno v objednávce. Uvedený příkon na počátku provozu. - připojení externím kabelem ve svorkovnici uvnitř svítidla	ks	12,00
3640lm 28W IP66 4K ASTRODIM+CLO - 16x LED - napájecí zdroj s funkcí AstroDIM/CLO, nastavení musí být specifikováno v objednávce. Uvedený příkon na počátku provozu. - připojení externím kabelem ve svorkovnici uvnitř svítidla	ks	3,00
Svítidlo 2180lm 18W IP66 4K ASTRODIM+CLO - napájecí zdroj s funkcí konstantního světelného toku po dobu 15let, uvedený příkon na počátku provozu - připojení externím kabelem ve svorkovnici uvnitř svítidla	ks	3,00

Opravený Soupis prací s výkazem výměr je přílohou č. 1 tohoto Vysvětlení zadávací dokumentace.

S pozdravem

Ing. Walter Fiedler
ředitel

Palivový kombinát Ústí, státní podnik