

Váš dopis zn. / Your letter ref.:

Ze dne/ Date:

9.4.2020

Naše zn. / Our ref.:

H403841

Vyřizuje / Disposition:

Petr Vaněk

Telefon / Phone number:

+420 721 867 182

E-mail / E-mail:

petr.vanek@ue.cz

Datum / Date:

14.7.2020

Ing. Helena Žilová

Česká 757/73

Most

434 01

Vyjádření společnosti United Energy, a.s.

k akci s názvem: **Demolice objektu v areálu Úpravna uhlí Komořany – H403841 Sklad olejů a barev**

důvod žádosti: souhlas s demolicí objektu

platnost vyjádření: 1 rok od jeho vystavení

Na základě vaší žádosti, ze dne 9.4.2020, o vyjádření ke shora uvedené akci vám sdělujeme, že v předmětném zájmovém území se **nachází** zařízení ve správě United Energy, a.s. Jedná se o horkovodní potrubí 2x DN 500, které je uloženo v průchozím kanále. Situace s orientačním zákresem trasy tepelného vedení je nedílnou přílohou tohoto vyjádření.

K vyjádření byla předložena dokumentace, kterou zpracovala Ing. Helena Žilová v dubnu 2020. Podle předložené dokumentace by se navrhovaná demolice objektu neměla nijak našeho zařízení pro rozvod tepelné energie dotknout.

United Energy, a.s. souhlasí s plánovanou akcí podle předložené dokumentace a vydává souhlas s demolicí objektu za předpokladu akceptování následujících podmínek:

- Dle zákona č. 458/2000 Sb. je v ochranném pásmu zařízení pro rozvod tepla, i mimo ně, zakázáno provádět činnosti, které by mohly ohrozit toto zařízení, jejich spolehlivost a bezpečnost provozu. Šířka ochranného pásma je vymezena svislými rovinami vedenými po obou stranách zařízení na výrobu či rozvod tepla ve vodorovné vzdálenosti měřené kolmo k tomuto zařízení a vodorovnou rovinou, vedenou pod zařízením pro výrobu nebo rozvod tepelné energie ve svislé vzdálenosti, měřené kolmo k tomuto zařízení a činí 2,5 m.
- Při provádění prací nesmí dojít k poškození zařízení pro rozvod tepla, ani jeho stavební části (kanálu). V případě, že v průběhu prací vyvstane nutnost zásahu do ochranného pásma tepelného vedení, je stavebník povinen práce zastavit a kontaktovat zástupce naší společnosti, s nímž bude další postup prací předem projednán a odsouhlasen.


Kontaktní osoba:

Petr Vaněk, tel. 721 867 182, e-mail: petr.vanek@ue.cz

- Na tepelném zařízení a v jeho ochranném pásmu nebude zřizována jakákoli deponie materiálu či stavební strojů, apod.
- V případě poruchy nebo havárie musí být k tepelnému zařízení zajištěn přístup.
- UE trvá na tom, že stavební činností nedojde k jakékoli újmě, a to i postupné, tepelného zařízení v majetku naší společnosti a to i z dlouhodobého hlediska. Pokud dojde k jakékoli újmě tepelného zařízení, bude tato neprodleně odstraněna na náklad investora.
- Souhlas s demolicí objektu je vydáván pouze pro provedení nezbytných prací v souvislosti s realizací shora uvedené akce podle předložené a námi odsouhlasené dokumentace. Pro jakoukoli jinou činnost je stavebník povinen dodržet ustanovení § 87, zákona č. 458/2000 Sb. (energetický zákon) a požádat si o nové vyjádření a případný souhlas s činností v ochranném pásmu rozvodů tepelné energie.

Nebudou-li dodrženy podmínky obsažené v tomto vyjádření, bude stavební činnost, popř. úpravy terénu v ochranném pásmu zařízení pro rozvod tepla, považována podle § 87 energetického zákona za činnost bez našeho předchozího souhlasu.

S pozdravem



Petr Vaněk
Vedoucí stavebního oddělení
United Energy, a.s.

Přílohy:

- zakres zájmového území v katastrální mapě