

PALIVOVÝ KOMBINÁT ÚSTÍ

státní podnik
Hrbovická 2
CZ – 403 39 Chlumec

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE

vyhotovená v souladu s § 217 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)

1. Identifikace veřejné zakázky

Název veřejné zakázky: „**Oprava čerpadla UPA 300 65/10a**“

kód akce: **A1388**

evidenční číslo zakázky na profilu zadavatele (E-ZAK): **P21V00000035**

evidenční číslo ve VVZ: **Z2021-023719**

druh a režim veřejné zakázky: podlimitní veřejná zakázka na služby
(dále jen „VZ“)

2. Označení zadavatele

Palivový kombinát Ústí, státní podnik
IČ 000 07 536, DIČ CZ00007536
se sídlem Hrbovická 2, 403 39 Chlumec
zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, sp. zn. AXVIII 433
zastoupený: Ing. Walterem Fiedlerem, ředitelem státního podniku
(dále jen „zadavatel“)

3. Předmět veřejné zakázky

Předmětem plnění této veřejné zakázky je provedení opravy vodního čerpadla typu UPA 300 65/10a (dále jen „čerpadlo“), které je zadavatelem používáno v jámě o hloubce 300 m k čerpání agresivních důlních železitých vod., a u kterého byl diagnostikou zjištěn nevyhovující izolační stav a zkrat vinutí na kostru motoru.

Základní parametry čerpadla:

- typ elektromotoru: XBD EQ 36-605,
- výrobní číslo motoru: 9972354554/200/1,
- výkon: 350 kW,
- napětí: 6000 V, 50 Hz,
- výrobní číslo čerpadla: 9972526898/100/1,
- přívodní kabel: délka= 300 m, oddělený, přístupný jeden konec.

Dodavatel v rámci plnění této veřejné zakázky převezme od příslušného zástupce Dodavatele čerpadlo v místě plnění a následně provede celkovou opravu čerpadla spočívající v následujících pracích a úkonech:

- převoz čerpadla do místa provedení opravy zvoleného Dodavatelem,
- technická kontrola motoru a čerpadla,
- měření izolačního odporu vinutí a kabelu,
- demontáž, čištění a kontrola částí motoru,
- demontáž, čištění a kontrola částí čerpadla,
- čerpací zkouška,
- odstranění navíjecího drátu,
- čištění statoru pískováním,
- příprava statoru pro převinutí,
- kontrola úbytku materiálu na hřídeli a hydrostatická zkouška čerpadla,
- začištění a kontrola těsnících a kontaktních ploch,
- výroba a montáž nových těsnících kroužků pouzder ložisek na hřídeli,
- převinutí motoru, tvrdé pájení a připojení kabelu,
- kontrola směru otáčení hřídele motoru,
- test vysokého napětí,

- montáž a vyvážení motoru,
- montáž čerpadla,
- Growlerův test – zkouška izolace motoru na zkratované cívice,
- příprava čerpadla na odeslání zpět na místo převzetí od Objednatele.

Požadavky na dokumentaci při předání opraveného čerpadla – 1x v listinné podobě:

- předávací protokol,
- soupis provedených prací,
- protokol o měření izolačního odporu vinutí a kabelu,
- protokol o Growlerovu testu,
- protokol o testu vysokého napětí.

4. Cena sjednaná ve smlouvě na VZ

Smlouva o dílo na plnění předmětné VZ byla uzavřena po řádném uplynutí lhůty pro podání námitek proti rozhodnutí zadavatele o výběru dodavatele dne 9. 11. 2021 pod číslem objednatele KOH/Fil/316/2021. Cena sjednaná ve Smlouvě činí **3 480 000,00 Kč bez DPH**.

5. Druh zadávacího řízení

Otevřené řízení dle ust. § 3 písm. b), § 54 a § 56 ZZVZ.

6. Označení účastníků zadávacího řízení (dále jen „účastník“)

Identifikační údaje účastníků ZŘ
KSB – PUMPY + ARMATURY s.r.o., koncern Klíčova 2300/6, 149 00 Praha 4 – Chodov, IČO: 158 90 317, DIČ: CZ15890317

7. Označení všech vyloučených účastníků zadávacího řízení (dále jen „účastník“) s uvedením důvodu jejich vyloučení

Ze zadávacího řízení nebyl vyloučen žádný účastník.

8. Označení vybraného dodavatele a odůvodnění jeho výběru

Komise posoudila nabídkovou cenu ve vztahu k předmětu VZ, k předpokládaným rozpočtovým nákladům a zda se nejedná o mimořádně nízkou nabídkovou cenu. Dodavatel zároveň prokázal splnění podmínek účasti v zadávacím řízení stanovených ZZVZ a zadavatelem v zadávací dokumentaci.

Vybraným dodavatelem, jehož nabídka byla v zadávacím řízení akceptována je dodavatel **KSB – PUMPY + ARMATURY s.r.o., koncern**, se sídlem Klíčova 2300/6, 149 00 Praha 4 – Chodov, IČO: 158 90 317, DIČ: CZ15890317, který podal nabídku do zadávacího řízení s nabídkovou cenou ve výši **3 480 000,00 Kč bez DPH**.

9. Označení poddodavatele/ů

Na plnění předmětu veřejné zakázky se nebudou podílet žádní poddodavatelé.

10. Odůvodnění použití jiných komunikačních prostředků při podání nabídky namísto elektronických prostředků

Nabídky byly podávány elektronicky, prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK.

11. Osoby, u kterých byl zjištěn střet zájmů spolu s uvedením přijatých opatření

U žádné osoby nebyl zjištěn střet zájmů, vzhledem k tomu nebyla přijata žádná opatření.


12. Odůvodnění nerozdělení nadlimitní VZ na části

Nejedná se o nadlimitní VZ.

13. Odůvodnění stanovení požadavku na prokázání obratu v případě postupu dle § 78 odst. 3 ZZVZ

Prokázání obratu v rámci zadávacího řízení nebylo požadováno.

V Chlumci dne 10. 11. 2021



Ing. Walter Fiedler
ředitel podniku
Palivový kombinát Ústí, státní podnik