

Váš dopis zn. / Your letter ref.:

Ze dne/ Date: 15.10.2018

Naše zn / Our ref.:

Vyřizuje / Disposition: Petr Vaněk

Telefon / Phone number: +420 721 867 182

E-mail / E-mail: petr.vanek@ue.cz

Datum / Date: 5.11.2018

Ing. Helena Žilová

Česká 757/73

Most

434 01

Vyjádření společnosti United Energy, a.s.

k akci s názvem: A5044 Demolice objektu v areálu Úpravna uhlí Komořany - H403404 Administrativní budova

důvod žádosti: souhlas s demolicí objektu

platnost vyjádření: 1 rok od jeho vystavení

Na základě vaší žádosti, ze dne 15.10.2018, o vyjádření ke shora uvedené akci vám sdělujeme, že v předmětném zájmovém území se nachází zařízení ve správě United Energy, a.s. Jedná se o horkovodní potrubí 2x DN 500, které je uloženo v průchozím kanále. Situace s orientačním zákresem trasy tepelného vedení je nedílnou přílohou tohoto vyjádření.

K vyjádření byla předložena dokumentace, kterou zpracovala Ing. Helena Žilová v červnu 2018 pod zak.č. 980-05-18. Podle předložené dokumentace by se navrhovaná demolice objektu neměla nijak našeho zařízení pro rozvod tepelné energie dotknout.

United Energy, a.s. souhlasí s plánovanou akcí podle předložené dokumentace a vydává souhlas s demolicí objektu za předpokladu akceptování následujících podmínek:

- Dle zákona č. 458/2000 Sb. je v ochranném pásmu zařízení pro rozvod tepla, i mimo ně, zakázáno provádět činnosti, které by mohly ohrozit toto zařízení, jejich spolehlivost a bezpečnost provozu. Šířka ochranného pásma je vymezena svislými rovinami vedenými po obou stranách zařízení na výrobu či rozvod tepla ve vodorovné vzdálenosti měřené kolmo k tomuto zařízení a vodorovnou rovinou, vedenou pod zařízením pro výrobu nebo rozvod tepelné energie ve svislé vzdálenosti, měřené kolmo k tomuto zařízení a činí 2,5 m.
- Při provádění prací nesmí dojít k poškození zařízení pro rozvod tepla, ani jeho stavební části (kanálu). V případě, že v průběhu prací vyvstane nutnost zásahu do ochranného pásma tepelného vedení, je stavebník povinen práce zastavit a kontaktovat zástupce naší společnosti, s nímž bude další postup prací předem projednán a odsouhlasen.

Kontaktní osoba:


Petr Vaněk, tel. 721 867 182, e-mail: petr.vanek@ue.cz

- Na tepelném zařízení a v jeho ochranném pásmu nebude zřizována jakákoli deponie materiálu či stavební strojů, apod.

- V případě poruchy nebo havárie musí být k tepelnému zařízení zajištěn přístup.
- UE trvá na tom, že stavební činností nedojde k jakékoli újmě, a to i postupné, tepelného zařízení v majetku naší společnosti a to i z dlouhodobého hlediska. Pokud dojde k jakékoli újmě tepelného zařízení, bude tato neprodleně odstraněna na náklad investora.
- Souhlas s demolicí objektu je vydáván pouze pro provedení nezbytných prací v souvislosti s realizací shora uvedené akce podle předložené a námi odsouhlasené dokumentace. Pro jakoukoli jinou činnost je stavebník povinen dodržet ustanovení § 87, zákona č. 458/2000 Sb. (energetický zákon) a požádat si o nové vyjádření a případný souhlas s činností v ochranném pásmu rozvodů tepelné energie.

Nebudou-li dodrženy podmínky obsažené v tomto vyjádření, bude stavební činnost, popř. úpravy terénu v ochranném pásmu zařízení pro rozvod tepla, považována podle § 87 energetického zákona za činnost bez našeho předchozího souhlasu.

S pozdravem



Petr Vaněk
Vedoucí stavebního oddělení
United Energy, a.s.

United Energy, a.s.
Most, Komořany, Teplárenská
PSČ 434 03
IČ 27309959 (50)

Přílohy:

- zakres zájmového území v katastrální mapě