


Pohled:

Plastová nástěnná rozvodnice:
Typ : např.: NSYPLM108
Hloubka : 350 mm
Krytí : IP 55/20
Přívod : spodem
Vývody : spodem
Příslušenství:
Mont. deska : NSYMP108
Závěsy : NSYFPML

Napětová soustava: 3+N+PE, 50 Hz, 400 V/TN-S
Ovládací napětí: 1+N, 50 Hz, 230 V
Ochrana proti neb dotyku: samočinným odpojením od zdroje dle ČSN 33 2000, ed. 2

INDEX	ZMĚNA	DATUM	JMÉNO	PODPIS
	ID ZMĚNA			

Vedoucí projektant	ING. KYLIŠ	Vedoucí zakázky	ING. KYLIŠ	Měřítko
Projektant	Jindřich Wimitzer	Technická kontrola	TOMÁŠ SLÁNSKÝ	1:10
 LIDICKÁ 1239 363 17 OSTROV ČESKÁ REPUBLIKA Tel.: +420353675111 Fax: +420353612416 projekty@bpo.cz www.bpo.cz	ZAKÁZKA:	ČIŠTĚNÍ SPLAŠKOVÝCH VOD Z AREÁLU STŘEDISKA KOHINOOR - MARIÁNSKÉ RADČICE		Počet A4 5
	ČÁST:	REALIZAČNÍ DOKUMENTACE STAVBY		Stupeň projektu PST
	OBSAH:	PS 01.5 - Elektročást ČOV		Datum dokončení 10/2018
	Rozváděč RMS 1 - jednopólové schéma			Číslo zakázky 9049-26
	OBJEDNATEL: PALIVOVÝ KOMBINÁT ÚSTÍ, STÁTNÍ PODNIK			Číslo archivu D6.7
	STAVEBNÍK:			