

Způsob odběru vzorků a sledované hodnoty vypouštěných vod

kód akce: **A1384**

název akce: **„Rekonstrukce ČOV (čistění splaškových vod v areálu Kohinoor)“**

Způsob odběru vzorků a stanovení limitních sledovaných hodnot je stanoveno podmínkami pro umístění, provedení a užívání díla vodoprávního rozhodnutí (rozhodnutí o schválení stavebního záměru) vydaného odborem životního prostředí Městského úřadu Litvínov dne 26.06.2019 pod spis. zn. OŽP/994/2019/DOK/330/I-2487, čj. MELT/50307/2019/OŽP/DOK/ROZ.

I. Způsob odběru vzorků

Odběry vzorků budou prováděny na výtoku z ČOV nebo v kontrolní šachtě. Kontrolní vzorek z hlavní ČOV bude odebírán jako bodový. Kontrolní vzorky z ČOV pro firmu Montep budou odebírány jako dvouhodinové směsné, získané sléváním 8 dílčích vzorků stejného objemu v intervalu 15 minut – typ A. Odběry nebudou prováděny za neobvyklých situací, např. při dešti.

II. Sledované maximální hodnoty vypouštěných vod

Způsob provádění rozborů vypouštěných odpadních vod v jednotlivých sledovaných ukazatelích bude zajištěn odborně způsobilou oprávněnou laboratoří, která je uvedena v seznamu zveřejňovaném ve věstníku Ministerstva životního prostředí ČR.

Maximální hodnoty vypouštěných vod:

Hlavní ČOV:	p (mg/l)	m (mg/l)	(bilance kg/rok)
BSK ₅	30	50	37,2
CHSK _{cr}	110	170	136,4
NL	40	60	49,6

ČOV pro firmu Montep:	p (mg/l)	m (mg/l)	(bilance kg/rok)
BSK ₅	30	50	6,2
CHSK _{cr}	110	170	22,9
NL	40	60	8,3