

nap. z R3- CYKY J 5x6

Vypínač 3x40A

V1

na př. SLP-275V/4

přep. ochrana 4 pól.

CHR 1

proudový chránič 4x40A Id 30mA

1 pól. -B-10  
I<sub>jrn</sub> = 10 A

J1

1 pól. -B-10  
I<sub>jrn</sub> = 10 A

J2

1 pól. -B-10  
I<sub>jrn</sub> = 10 A

J3

sv.obvod S400/A-B  
CYKY J 3x1,5

sv.obvod S401/A-B  
CYKY J 3x1,5

sv.obvod S402/A-B  
CYKY J 3x1,5

CHR 1

proudový chránič 4x40A Id 30mA

1 pól. -B-16  
I<sub>jrn</sub> = 16 A

J4

1 pól. -B-16  
I<sub>jrn</sub> = 16 A

J5

1 pól. -B-16  
I<sub>jrn</sub> = 16 A

J6

1 pól. -B-16  
I<sub>jrn</sub> = 16 A


J7

zás. obvod Z400/1-9  
CYKY J 3x2,5

zás. obvod Z401/1-9  
CYKY J 3x2,5

zás. obvod Z402/1-9  
CYKY J 3x2,5

rezerva



Rozvodnice pro zapuštěnou montáž  
krytí – IP 20-41  
2x18 modulů  
bílá barva, plná dvířka  
včetně příslušenství

ZODP. PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KRESLIL	<b>Miroslav FOKT</b> Maršála Žukova 1508/8 434 01 MOST IČO: 104 47 571	
Miroslav FOKT	Miroslav FOKT	Miroslav FOKT		
INVESTOR: Palivový kombinát Ústí s.p., Hrbovická 2, 403 39 Chlumec				
KRAJ: Ústecký	OBEC: Mariánské Radčice			
AKCE:			ZAKÁZKA Č. 9156 - 05 - 2020	
<b>A1443 Rekonstrukce areálu KOH II.etapa - soc. zařízení, sítě, vytápění AB, dispečink</b>			FORMÁT 2 x A4	Výkres  7
			DATUM 05.2020	
			STUPEŇ DSP	
			MĚŘÍTKO - - -	
OBSAH: <b>Rozvodnice R4</b>				