












Legenda vodičů a kabelů:



Svítlidlo 1 okruh. tř 1 – CYKY J 3 x 1.5

Svítlidlo 1 okruh. tř.2 – CYKY J 2 x 1.5

Vypínač CYKY O 2 x 1.5 (sp. z izolantu)

Přepínač střídavý – CYKY O 3x1.5 (př. z izolantu)

Sériový přepínač CYKY O 3x1.5 (př. z izolantu)

Křížový přepínač CYKY O 4x1.5 (př. z izolantu)


Zásuvka 230 V CYKY J 3 x 2.5


Sporáková kombinace CYKY J 5x2.5 mm2


ovladače impulsního relé CYKY O 4x1,5


venkovní čidla ekvitermní regulace ÚT 4x1mm


Uvedení vodivých hmot a elektrických předmětů tř.1 na stejný potenciál.
PE v rozvodnici se spojí se svorkovnicí v EKV vodičem CYY 6 mm2 – žlz.
Z EKV připojí se ochranné svorky el. předmětů tř.1 a vodivé hmoty vodičem CYY 4 mm2 žlz. Na potrubí osadit svorky BERNARD.


- 


svítidlo přisazené MODUS BRSB_K0480V5
1xLED 44W 4600Lm Ra80 4000°K IP40
- 

svítidlo přisazené MODUS BRSB_K0480V3
1xLED 34W 3900Lm Ra80 4000°K IP40
- 





svítidlo přisazené MODUS BRO_KO 340V2
1xLED 26W 2150Lm Ra80 4000°K IP40
- 

svítidlo přisazené MODUS BRO_KO 300V1
1xLED 14W 1250Lm Ra80 4000°K IP40
- 

svítidlo přisazené MODUS KX3000M_KO
1xLED 18W 2600Lm Ra80 4000°K IP54
- 

datová síť – UTP 6 kat.
ze stávaj. RACK 01 paprskovitě
k datovým zásuvkám RJ45
- 

ventilátory MIXVENT TD 1300/250
SILENT Ecowatt IP44



prostorový termostat
20-60°C IP43

ventilátor stěnový
HXM200
odvod tepelné zátěže

boiler 230V 1,7-2,2 kW
typ viz PD sanity

čidlo pohybové s vestavěným
časovým spínačem do 10 min.
(spínání vzduchotechniky)

D.1.4.2 – Elektroinstalace

ZODP. PROJEKTANT		VYPRACOVAL		KRESLIL		Miroslav FOKT Maršála Žukova 1508/8 434 01 MOST IČO: 104 47 571		
Miroslav FOKT		Miroslav FOKT		Miroslav FOKT				
INVESTOR: Palivový kombinát Ústí s.p., Hrbovická 2, 403 39 Chlumec								
KRAJ: Ústecký			OBEC: Mariánské Radčice			ZAKÁZKA Č. 9156 - 05 - 2020 FORMÁT 2 x A4 DATUM 05.2020 STUPEŇ DSP MĚŘÍTKO - - - Výkres 8		
AKCE:								
A1443 Rekonstrukce areálu KOH II.etapa - soc. zařízení, sítě, vytápění AB, dispečink								
OBSAH:								
Legenda								