



Skříňová rozvodnice ATYP  
krytí IP41, po otevření dveří IP20  
dveře pravé  
sběrnice Cu 50x5mm dole  
vývody shora

Ujm 3x400V  
soustava 3+PEN 3x230/400V 50Hz  
ochrana samočinným odpojením vadné části od zdroje  
Ijm 3x400A

D.1.4.2 – Elektroinstalace

ZODP. PROJEKTANT		VYPRACOVAL		KRESLIL		Miroslav FOKT Maršála Žukova 1508/8 434 01 MOST IČO: 104 47 571						
Miroslav FOKT		Miroslav FOKT		Miroslav FOKT								
INVESTOR: Palivový kombinát Ústí s.p., Hrbovická 2, 403 39 Chlumec												
KRAJ: Ústecký			OBEC: Mariánské Radčice									
AKCE:  A1443 Rekonstrukce areálu KOH II.etapa - soc. zařízení, sítě, vytápění AB, dispečink							ZAKÁZKA Č. 9156 - 05 - 2020					
							FORMÁT		2 x A4		Výkres	
							DATUM		05.2020		4	
							STUPEŇ		DSP			
							MĚŘÍTKO		---			
OBSAH:												
Rozvodnice R1												